

项目需求

请议价供应商在报名前和制作议价文件时仔细研究项目需求说明。议价供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。

一、项目清单及技术要求

序号	材料名称	单位	数量
1	报警控制器(总线制)	台	1
2	燃气泄漏探测器	台	3
3	声光.手报	套	1
4	DN50 紧急切断阀	只	1
5	4 芯屏蔽线	米	30
6	薄壁穿线管	米	30
7	辅材	批	1
8	安装调试	工	4

二、项目其他要求：

1. 议价人应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

2. 议价人必须根据采购单位要求安装，响应单位应现场查勘后综合考虑后报价（一些辅材要包括在内），采购方不再增加任何费用。

3. 议价人报价包括所有货物的供货、备品备件、运输、检验、送货、装卸、保管、安装、调试、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用，采购方不再支付其他任何费用。

4. 燃气报警器每半年都要来测试、维护各一次，免费升级，与政府平台同步。

四、其他要求

1. 履约保证金：合同价的 5%，签订合同前支付给采购人。
2. 项目进度款支付：工程竣工验收合格后付 95%，余款为保修金，待保修期结束后、无质量问题一次性退还。
3. 保修期：2 年，从项目验收合格之日起算；