

## 项目需求

采购人南通市旅游中等专业学校对南通市旅游中等专业学校烹饪实训炉灶燃气安全熄火装置改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

### 一、项目清单及技术参数要求

1. 供货地点：南通市旅游中等专业学校指定地点

序号	名称	技术参数	数量	建议品牌
1	厨房熄火保护	1、外壳防护等级不低于IP54， 2、具备时间调节功能、中途清扫时间和中途等候时间；前清扫/后清扫时间和等候时间不应小于制造商声明的时间； 3、完成锁定的时间应小于30s； 4、传感器或其连接电缆开路应引起火焰信号消失 5、具备防触电保护；具备双重绝缘，符合国家标准； 6、电气强度符号GB14536. 1-2008 的规定； 7、爬电距离符号GB14536. 1-2008 的规定； 8、控制器在正常使用中不应出现过高温度， 符号GB14536. 1-2008 的规定； 9、开关符合 GB15092. 1 的规定	38套	安霸、圣亚、恒鹏

		10、一键式离子熄火保护  备注：需要提供检测报告进行佐证		
2	灶具内部加装铜芯控制阀包含球阀二头的速节	¢25mm	20眼	安霸、圣亚、恒鹏
3	内部不锈钢金属波纹管	¢25mm*100mm	20根	国标

备注：

1. 燃气熄火保护装置由热电偶和电磁阀组成；
2. 热电偶技术要求：外观要求、热电特性、热响应时间、绝缘电阻等在检测报告中要有体现；
3. 电磁阀技术要求：额定工作电压为：DC12/24V，工作温度-40<sup>~</sup>+120℃；
4. 本项目中的建议品牌只是建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。投标供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求提供证明文件，以便评委开标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否优于或等于此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的采购需要：非建议品牌竞标产品提供由“第三方权威检测机构”出具的“①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证”资料文件的复印件；
5. 本项目包括货物采购及安装调试，直到验收合格。

## 二、项目服务要求

1. 保修期: 验收合格后免费保修 1 年。
2. 服务响应时间: 在接到服务请求 4 个小时内到达现场进行服务及保障。

### 三、付款方式及验收标准

本项目实施完成验收合格后付至合同金额的 90%，余款待保修期满后无问题 15 个工作日内付清。

### 四、其他要求

1. 本项目可进行现场勘察，勘察时间：放在一天，上午 8:00-11:00，联系人：金老师，联系电话：0513-85716107。如不进行现场勘察，则默认为供应商完全响应采购方要求，若中标后无法按文件要求和采购方要求完成供货，则视为无履约能力，采购方有权取消该单位的中标资格。

**特别提醒：** 勘察前请提前打电话预约时间。

2. 验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

3. 评标委员会负责具体评标事务。